

ООО «Кредитный и финансовый консультант» Инженерный пер. д.3													
15.	п/ст «Кострома1» фид.602А	ЦРП-1	СБ-6 (3х120)	1400	11,2	на повреждении							
16.	п/ст «Кострома1» фид.602Б	ЦРП-1	АСБ-6 (3х185)	1400	11,2					Т			О
17.	п/ст «Кострома1» фид.603А	ЦРП-1	СБ -6 (3х120)	1400	11,2	на повреждении							
18.	п/ст «Кострома1» фид.603Б	ЦРП-1	АСБ-6 (3х185)	1400	11,2	на повреждении							
19.	п/ст «Кострома1» фид.608	ЦРП-1	АСБ-6 (3х185)	1400	11,2					Т			О
20.	п/ст «Строммашина» фид. 625А	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2	О				Т			
21.	п/ст «Строммашина» фид. 625Б	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2	О				Т			
22.	п/ст «Строммашина» фид. 640А	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2	О				Т			
23.	п/ст «Строммашина» фид.640Б	ЦРП-2	ААБ-6 (3х185)	2400	19,2	О				Т			
24.	п/ст «Строммашина» фид. 626А	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении							
25.	п/ст «Строммашина» фид.626Б	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении							
26.	п/ст «Строммашина» фид. 687А	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении							
27.	п/ст «Строммашина» фид.687Б	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении							
28.	п/ст «Строммашина» фид. 688А	ЦРП-1	ААШВ-6 (3х185)	2350	18,8	на повреждении							

ул. Локомотивная, 8 (Завод железобетонных конструкций)												
83	Яч.№2, ЗРУ-6кВ п/ст «Кострома-2»	Яч.№1, РУ-6кВ ЦРП(ОАО ЖБК)	ААШВ-6 3х240	870								
84	Яч.№7, РУ-6кВ ЦРП (ОАО ЖБК)	КТП-7, РУ-6кВ	ААБл-6 3х50	161								
85	Яч.№8, РУ-6кВ ЦРП (ОАО ЖБК)	ТП-3, РУ-6кВ	ААБл-6 3х50	297								
86	Яч.№4, РУ-6кВ ЦРП (ОАО ЖБК)	КТП-4, РУ-6кВ, Т-2	ААБл-6 3х50	202								
87	КТП-4, РУ-6кВ, Т-1	КТП-7, РУ-6кВ	ААБл-6 3х120	74								
88	Яч.№5, РУ-6кВ ЦРП (ОАО ЖБК)	КТП-2, РУ-6кВ	ААБл-6 3х120	212								
89	КТП-2, РУ-6кВ	КТП-1, РУ-6кВ	ААБл-6 3х50	72								
90	Яч.№6, РУ-6кВ ЦРП (ОАО ЖБК)	КТП-8, РУ-6кВ	ААБл-6 3х95	20								

Начальник ПТС:



Агафонов Н.А.